



У К Р А Ї Н А

Лиманська селищна рада
Роздільнянський район Одеська область
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

67452 селище Лиманське Роздільнянського р-ну Одеської обл. вул. Центральна, 79 тел. (04853) 3-41-43
email: limanviddilosvit@gmail.com
ЄДРПОУ 43915488

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі паливних гранул (пелети) з деревини листяних порід, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, місце знаходження: Україна, 67452, Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Центральна, 79, код ЄДРПОУ- 43915488
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання (газового обладнання котельні); Послуги з організації державної повірки контрольно-вимірювальних приладів та перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2025-01-09-005705-а.

Закупівля проводиться з метою забезпечення безперебійної, безпечної експлуатації та підтримання працездатного стану, а також комплексної підготовки обладнання котельні до роботи під час опалювального сезону в закладах освіти Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 308 000.00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: місцевий бюджет – 308000.00 грн згідно з Рішенням Лиманської селищної ради від 18.12.2024 № 1077-VIII «Про селищний бюджет Лиманської територіальної громади на 2025 рік»,

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

З метою забезпечення безперебійної, безпечної експлуатації та підтримання працездатного стану джерел теплопостачання на вимогу Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (із змінами), Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), затверджених Наказом Міністерства соціальної політики від 05.03.2018 № 333, Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, а також комплексної підготовки обладнання котельні до роботи під час опалювального сезону, усунення можливих наслідків штатних і позаштатних ситуацій, для забезпечення вимог заводів-виробників, що поширюються на дане обладнання, з метою забезпечення гарантованого терміну експлуатації обладнання, необхідно виконати технічне обслуговування газового обладнання котельних.

Під технічним обслуговуванням розуміються спеціальні технічні заходи, спрямовані на підтримку працездатності обладнання, що сприяють його довготривалій безвідмовній роботі, у тому числі перевірка.

Обсяг надання послуг

1. ЗДО «Сонячна Гронка», Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Шкільна, 6:

Обсяг обладнання (послуг) та періодичність його технічного обслуговування:

№ п/п	Найменування послуг	Обсяги послуг			Кіл-ть послуг за рік
		Кіл-ть обладнання	Періодичність надання послуг з урахуванням п.6.1	Квар-тал	
1	2	3	4	5	6
1	Технічне обслуговування. Газовий котел ATON АОГВ-20ЕМ, 20 кВт	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12

2	Технічне обслуговування. Газовий котел Ривнетерм-96, 96 кВт	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
3	Технічне обслуговування. Плити газові ПГ-4	2 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
4	Технічне обслуговування. Побутовий газовий лічильник Elster BK G-10	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
5	Технічне обслуговування. Сигналізатори загазованості Лелека	2 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
6	Технічне обслуговування. Клапан-відсікач	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
7	Технічне обслуговування. Фільтр сітчастий Дн - 20	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
8	Технічне обслуговування. Засувка Дн 50	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
9	Технічне обслуговування. Засувка Дн 40	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
10	Технічне обслуговування. Кран Дн 40	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
11	Технічне обслуговування. Модем	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
12	Огляд та чищення внутрішніх поверхонь котлів	2 од.	1 раз на протязі дії договору	III	1
13	Перевірка димоходів на розрядження	3 од.	1 раз на протязі дії договору	III	1
14	Проведення контрольного випробування на герметичність газопроводів систем газопостачання котельні.	1 с-ма	1 раз на протязі дії договору	III	1
15	Проведення технічного ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій котельні	1 с-ма	1 раз на протязі дії договору	III	1

За результатом надання послуг виконавець надає наступну документацію:

Таблиця 2

№ п/п	Вид документу	Періодичність	Кіл-ть за рік
1	2	3	4
1	Технічний звіт з технічного огляду та обслуговування обладнання котельні або записи в агрегатному журналі про виконання робіт	1 раз на місяць	12
2	Акт готовності котельні до опалювального періоду	1 раз на протязі дії договору	1
3	Акт перевірки сигналізаторів загазованості	1 раз на місяць	12
4	Акт перевірки димоходів	2 рази на протязі дії договору	2
5	Акт огляду та чищення внутрішніх поверхонь котлів або запис в агрегатний журнал	1 раз на протязі дії договору	1
6	Акт проведення контрольного випробування на герметичність газопроводів систем газопостачання котельні	1 раз на протязі дії договору	1
7	Акт проведення технічного ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій котельні	1 раз на протязі дії договору	1
8	Дефектний акт та/або відомість про виявлені дефекти обладнання, що не працює, або працює некоректно (якщо таке виявлено)	1 раз на протязі дії договору	1

2. ЗДОЗР №2 «МАЛЯТКО», Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт. Лиманське, вул. Центральна, 68 а

Обсяг обладнання (послуг) та періодичність його технічного обслуговування:

Таблиця 3

№ п/п	Найменування послуг	Обсяги послуг			Кіл-ть послуг за рік
		Кіл-ть обладнання	Періодичність надання послуг з урахуванням п.6.1	Квартал	
1	2	3	4	5	6
1	Технічне обслуговування. Газові котли АОГВ-3012-В11 «Вулкан-30М», 29 кВт	2 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
2	Технічне обслуговування. Плити газові Castle	2 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
3	Технічне обслуговування. Побутовий лічильник газу Elster BK G-6	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
4	Технічне обслуговування. Сигналізатор загазованості СГБ 1-2Б	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12

5	Технічне обслуговування. Клапан-відсікач	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
6	Технічне обслуговування. Фільтр сітчастий Дн - 25	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
7	Технічне обслуговування. Засувка Дн 32	2 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
8	Технічне обслуговування. Засувка Дн 20	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
9	Технічне обслуговування. Кран Дн 40	1 од.	1 раз на місяць	I-IV	12
10	Огляд та чищення внутрішніх поверхонь котлів	2 од.	1 раз на протязі дії договору	III	1
11	Перевірка димоходів на розрядження	3 од.	1 раз на протязі дії договору	I, III	2

За результатом надання послуг виконавець надає наступну документацію:

Таблиця 4

№ п/п	Вид документу	Періодичність	Кіл-ть за рік
1	2	3	4
1	Технічний звіт з технічного огляду та обслуговування обладнання котельні або записи в агрегатному журналі про виконання робіт	1 раз на місяць	12
2	Акт готовності котельні до опалювального періоду	1 раз на протязі дії договору	1
3	Акт перевірки сигналізаторів загазованості	1 раз на місяць	12
4	Акт перевірки димоходів	2 рази на протязі дії договору	2
5	Акт огляду та чищення внутрішніх поверхонь котлів або запис в агрегатний журнал	1 раз на протязі дії договору	1
6	Акт проведення контрольного випробування на герметичність газопроводів систем газопостачання котельні	1 раз на протязі дії договору	1
7	Акт проведення технічного ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій котельні	1 раз на протязі дії договору	1
8	Дефектний акт та/або відомість про виявлені дефекти обладнання, що не працює, або працює некоректно (якщо таке виявлено)	1 раз на протязі дії договору	1

3. ЗДОЗР ясла-садок «Колосок», Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Щербанка, вул. Шахтарська, 28

Обсяг обладнання (послуг) та періодичність його технічного обслуговування:

Таблиця 5

№ п/п	Найменування послуг	Обсяги послуг			Кіл-ть послуг за рік
		Кіл-ть обладнання	Періодичність надання послуг з урахуванням п.6.1	Квартал	
1	2	3	4		5
1	Технічне обслуговування. Газові котли РОСС АОГВ-30, 30 кВт	2 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
2	Технічне обслуговування. Побутовий газовий лічильник Elster BK-G6MT	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
3	Технічне обслуговування. Сигналізатор загазованості Лелека	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
4	Технічне обслуговування. Клапан-відсікач	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
6	Технічне обслуговування. Фільтр сітчастий Дн - 40	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
7	Технічне обслуговування. Засувка Дн 50	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
8	Технічне обслуговування. Засувка Дн 40	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
	Технічне обслуговування. Кран Дн 20	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
9	Огляд та чищення внутрішніх поверхонь котлів	2 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1
10	Перевірка димоходів на розрядження	3 од.	1 раз на протязі дії договору	I, III	2

За результатом надання послуг виконавець надає наступну документацію:

Таблиця 6

№ п/п	Вид документу	Періодичність	Кіл-ть за рік
1	2	3	4
1	Технічний звіт з технічного огляду та обслуговування обладнання котельні або записи в агрегатному журналі про виконання робіт	1 раз на місяць	7
2	Акт готовності котельні до опалювального періоду	1 раз на протязі дії	1

		договору	
3	Акт перевірки сигналізаторів загазованості	1 раз на місяць	7
4	Акт перевірки димоходів	1 раз на протязі дії договору	1
5	Акт огляду та чищення внутрішніх поверхонь котлів або запис в агрегатний журнал	1 раз на протязі дії договору	1
6	Акт проведення контрольного випробування на герметичність газопроводів систем газопостачання котельні	1 раз на протязі дії договору	1
7	Акт проведення технічного ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій котельні	1 раз на протязі дії договору	1
8	Дефектний акт та/або відомість про виявлені дефекти обладнання, що не працює, або працює некоректно (якщо таке виявлено)	1 раз на протязі дії договору	1

4. КЗ ЗСО «Лиманський ліцей №1», Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт. Лиманське, вул. Космонавтів, 10
Обсяг обладнання (послуг) та періодичність його технічного обслуговування:

Таблиця 7

№ п/п	Найменування послуг	Обсяги послуг			Кіл-ть послуг за рік
		Кіл-ть обладнання	Періодичність надання послуг з урахуванням п.6.1	Квартал	
1	2	3	4		5
1	Технічне обслуговування. Газові котли Прометей, 100 кВт	3 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
2	Технічне обслуговування. Промисловий лічильник газу Курс-01 G25	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
3	Технічне обслуговування. Вимірювальний комплекс Флоутек-ТМ-3-6-Т	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
	Термоперетворювач опору Pt1000	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
4	Технічне обслуговування. Блок: модем, іскро-безпечний бар'єр, перетворювач інтерфейсу, акумулятор	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
5	Технічне обслуговування. Сигналізатори загазованості Варта 2-03	2 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
6	Технічне обслуговування. Сигналізатор загазованості СГБ-1-2Б	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
7	Технічне обслуговування. Клапан-відсікач	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
9	Технічне обслуговування. Фільтр сітчастий Дн - 20	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
10	Технічне обслуговування. Засувка Дн 32	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
11	Технічне обслуговування. Засувка Дн 50	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
12	Технічне обслуговування. Кран Дн 15	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
13	Огляд та чищення внутрішніх поверхонь котлів	3 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1
14	Перевірка димоходів на розрядження	4 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1

За результатом надання послуг виконавець надає наступну документацію:

Таблиця 8

№ п/п	Вид документу	Періодичність	Кіл-ть за рік
1	2	3	4
1	Технічний звіт з технічного огляду та обслуговування обладнання котельні або записи в агрегатному журналі про виконання робіт	1 раз на місяць	7
2	Акт готовності котельні до опалювального періоду	1 раз на протязі дії договору	1
3	Акт перевірки сигналізаторів загазованості	1 раз на місяць	7
4	Акт перевірки димоходів	1 раз на протязі дії договору	1
5	Акт огляду та чищення внутрішніх поверхонь котлів або запис в агрегатний журнал	1 раз на протязі дії договору	1
6	Акт проведення контрольного випробування на герметичність газопроводів	1 раз на протязі дії	1

	систем газопостачання котельні	договору	
7	Акт проведення технічного ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій котельні	1 раз на протязі дії договору	1
8	Дефектний акт та/або відомість про виявлені дефекти обладнання, що не працює, або працює некоректно (якщо таке виявлено)	1 раз на протязі дії договору	1
9	Зняття інформації з ліній передачі даних та формування звіту на розрахунковий період про добові витрати газу, передача звітів в АТ «ОДЕСАГАЗ»	1 раз на місяць в опалювальний період	7
10	Зняття інформації з ліній передачі даних та формування звіту на розрахунковий період про добові витрати газу, передача звітів замовнику	1 раз на 10 днів в опалювальний період	28

5. КЗ ЗСО «Лиманський ліцей №1», Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт. Лиманське, вул. Абрикосова, 1
Обсяг обладнання (послуг) та періодичність його технічного обслуговування:

Таблиця 7

№ п/п	Найменування послуг	Обсяги послуг			Кіл-ть послуг за рік
		Кіл-ть обладнання	Періодичність надання послуг з урахуванням п.6.1	Квартал	
1	2	3	4		5
1	Технічне обслуговування. Газовий котел Прометей, 80 кВт	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
2	Технічне обслуговування. Побутовий газовий лічильник Pietro Fiorentini F10	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
4	Технічне обслуговування. Модем	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
5	Технічне обслуговування. Сигналізатор загазованості Лелека	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
6	Технічне обслуговування. Клапан-відсікач	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
7	Технічне обслуговування. Фільтр сітчастий Дн - 20	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
8	Технічне обслуговування. Засувка Дн 32	2 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
9		1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
10	Технічне обслуговування. Кран Дн 15	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
11	Огляд та чищення внутрішньої поверхні котла	1 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1
12	Перевірка димоходів на розрядження	2 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1

За результатом надання послуг виконавець надає наступну документацію:

Таблиця 8

№ п/п	Вид документу	Періодичність	Кіл-ть за рік
1	2	3	4
1	Технічний звіт з технічного огляду та обслуговування обладнання котельні або записи в агрегатному журналі про виконання робіт	1 раз на місяць	7
2	Акт готовності котельні до опалювального періоду	1 раз на протязі дії договору	1
3	Акт перевірки сигналізаторів загазованості	1 раз на місяць	7
4	Акт перевірки димоходів	1 раз на протязі дії договору	1
5	Акт огляду та чищення внутрішніх поверхонь котлів або запис в агрегатний журнал	1 раз на протязі дії договору	1
6	Акт проведення контрольного випробування на герметичність газопроводів систем газопостачання котельні	1 раз на протязі дії договору	1
7	Акт проведення технічного ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій котельні	1 раз на протязі дії договору	1
8	Дефектний акт та/або відомість про виявлені дефекти обладнання, що не працює, або працює некоректно (якщо таке виявлено)	1 раз на протязі дії договору	1

6. КЗ ЗСО «Кучурганський ліцей імені П.М.Каплуна», Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. П. Каплуна, 177а
Обсяг обладнання (послуг) та періодичність його технічного обслуговування:

Таблиця 7

№ п/п	Найменування послуг	Обсяги послуг			Кіл-ть послуг за рік
		Кіл-ть обладнання	Періодичність надання послуг з урахуванням п.6.1	Квартал	
1	2	3	4		5
1	Технічне обслуговування. Газовий котел Колви 300	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
2	Технічне обслуговування. Вимірювальний комплекс КВР-1.01 G65	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
3	Технічне обслуговування. Модем	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
4	Технічне обслуговування. Сигналізатор загазованості СГБ-1-2Б	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
5	Технічне обслуговування. Клапан-відсікач	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
6	Технічне обслуговування. Манометри	3 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
7	Технічне обслуговування. Фільтр сітчастий Дн - 20	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
8	Технічне обслуговування. Засувка Дн 50	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
9	Технічне обслуговування. Засувка Дн 40	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
11	Технічне обслуговування. Кран Дн 40	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
12	Огляд та чищення внутрішньої поверхні котла	1 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1
13	Перевірка димоходів на розрядження	2 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1

За результатом надання послуг виконавець надає наступну документацію:

Таблиця 8

№ п/п	Вид документу	Періодичність	Кіл-ть за рік
1	2	3	4
1	Технічний звіт з технічного огляду та обслуговування обладнання котельні або записи в агрегатному журналі про виконання робіт	1 раз на місяць	7
2	Акт готовності котельні до опалювального періоду	1 раз на протязі дії договору	1
3	Акт перевірки сигналізаторів загазованості	1 раз на місяць	7
4	Акт перевірки димоходів	1 раз на протязі дії договору	1
5	Акт огляду та чищення внутрішніх поверхонь котлів або запис в агрегатний журнал	1 раз на протязі дії договору	1
6	Акт проведення контрольного випробування на герметичність газопроводів систем газопостачання котельні	1 раз на протязі дії договору	1
7	Акт проведення технічного ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій котельні	1 раз на протязі дії договору	1
8	Дефектний акт та/або відомість про виявлені дефекти обладнання, що не працює, або працює некоректно (якщо таке виявлено)	1 раз на протязі дії договору	1
9	Зняття інформації з ліній передачі даних та формування звіту на розрахунковий період про добові витрати газу, передача звітів в АТ «ОДЕСАГАЗ»	1 раз на місяць в опалювальний період	7
10	Зняття інформації з ліній передачі даних та формування звіту на розрахунковий період про добові витрати газу, передача звітів замовнику	1 раз на 10 днів в опалювальний період	28

7. Лиманський ліцей №2, Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт. Лиманське, вул. Лиманна, 166

Обсяг обладнання (послуг) та періодичність його технічного обслуговування:

Таблиця 7

№ п/п	Найменування послуг	Обсяги послуг			Кіл-ть послуг за рік
		Кіл-ть обладнання	Періодичність надання послуг з урахуванням п.6.1	Квартал	
1	2	3	4		5
1	Технічне обслуговування. Газові котли КС-Г-100	4 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
2	Технічне обслуговування. Промисловий лічильник газу DELTA G40	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7

3	Технічне обслуговування. Вимірювальний комплекс Флоутек-ТМ-3-4	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
4	Технічне обслуговування. Термоперетворювач опору ТСМ 100М	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
5	Технічне обслуговування. Блок: модем, іскро-безпечний бар'єр, перетворювач інтерфейсу, акумулятор	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
6	Технічне обслуговування. Сигналізатори загазованості СГБ 1-2Б	2 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
7	Технічне обслуговування. Клапан-відсікач	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
8	Технічне обслуговування. Напоромір	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
9	Технічне обслуговування. Фільтр сітчастий Дн - 35	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
11	Технічне обслуговування. Засувка Дн 32	2 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
12	Технічне обслуговування. Кран Дн 32	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
13	Огляд та чищення внутрішніх поверхонь котлів	4 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1
14	Перевірка димоходів на розрядження	6 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1

За результатом надання послуг виконавець надає наступну документацію:

Таблиця 8

№ п/п	Вид документу	Періодичність	Кіл-ть за рік
1	2	3	4
1	Технічний звіт з технічного огляду та обслуговування обладнання котельні або записи в агрегатному журналі про виконання робіт	1 раз на місяць	7
2	Акт готовності котельні до опалювального періоду	1 раз на протязі дії договору	1
3	Акт перевірки сигналізаторів загазованості	1 раз на місяць	7
4	Акт перевірки димоходів	1 раз на протязі дії договору	1
5	Акт огляду та чищення внутрішніх поверхонь котлів або запис в агрегатний журнал	1 раз на протязі дії договору	1
6	Акт проведення контрольного випробування на герметичність газопроводів систем газопостачання котельні	1 раз на протязі дії договору	1
7	Акт проведення технічного ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій котельні	1 раз на протязі дії договору	1
8	Дефектний акт та/або відомість про виявлені дефекти обладнання, що не працює, або працює некоректно (якщо таке виявлено)	1 раз на протязі дії договору	1
9	Зняття інформації з ліній передачі даних та формування звіту на розрахунковий період про добові витрати газу, передача звітів в АТ «ОДЕСАГАЗ»	1 раз на місяць в опалювальний період	7
10	Зняття інформації з ліній передачі даних та формування звіту на розрахунковий період про добові витрати газу, передача звітів замовнику	1 раз на 10 днів в опалювальний період	28

8. КЗ ЗСО «Щербанський ліцей», Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Щербанка, вул. Ярослава Мудрого, 1

Обсяг обладнання (послуг) та періодичність його технічного обслуговування:

Таблиця 7

№ п/п	Найменування послуг	Обсяги послуг			Кіл-ть послуг за рік
		Кіл-ть обладнання	Періодичність надання послуг з урахуванням п.6.1	Квартал	
1	2	3	4		5
1	Технічне обслуговування. Газові котли Ривнетерм-96, 96 кВт	2 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
2	Технічне обслуговування. Промисловий лічильник газу Курс-01 G16 A2	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
3	Технічне обслуговування. Вимірювальний комплекс Флоутек ТМ-3-6Т	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
4	Технічне обслуговування. Термоперетворювач опору Pt1000	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7

5	Технічне обслуговування. Блок: модем, іскро-безпечний бар'єр, перетворювач інтерфейсу, акумулятор	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
6	Технічне обслуговування. Сигналізатори загазованості СГБ 1-2Б	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
7	Технічне обслуговування. Клапан-відсікач	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
8	Технічне обслуговування. Манометр	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
	Технічне обслуговування. Напороміри	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
9	Технічне обслуговування. Фільтр сітчастий Дн - 35	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
11	Технічне обслуговування. Засувка Дн 40	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
	Технічне обслуговування. Засувка Дн 50	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
12	Технічне обслуговування. Кран Дн 25	1 од.	1 раз на місяць	I, II, IV	7
13	Огляд та чищення внутрішніх поверхонь котлів	2 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1
14	Перевірка димоходів на розрядження	3 од.	1 раз на протязі дії договору	IV	1

За результатом надання послуг виконавець надає наступну документацію:

Таблиця 8

№ п/п	Вид документу	Періодичність	Кіл-ть за рік
1	2	3	4
1	Технічний звіт з технічного огляду та обслуговування обладнання котельні або записи в агрегатному журналі про виконання робіт	1 раз на місяць	7
2	Акт готовності котельні до опалювального періоду	1 раз на протязі дії договору	1
3	Акт перевірки сигналізаторів загазованості	1 раз на місяць	7
4	Акт перевірки димоходів	1 раз на протязі дії договору	1
5	Акт огляду та чищення внутрішніх поверхонь котлів або запис в агрегатний журнал	1 раз на протязі дії договору	1
6	Акт проведення контрольного випробування на герметичність газопроводів систем газопостачання котельні	1 раз на протязі дії договору	1
7	Акт проведення технічного ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій котельні	1 раз на протязі дії договору	1
8	Дефектний акт та/або відомість про виявлені дефекти обладнання, що не працює, або працює некоректно (якщо таке виявлено)	1 раз на протязі дії договору	1
9	Зняття інформації з лінії передачі даних та формування звіту на розрахунковий період про добові витрати газу, передача звітів в АТ «ОДЕСАГАЗ»	1 раз на місяць в опалювальний період	7
10	Зняття інформації з лінії передачі даних та формування звіту на розрахунковий період про добові витрати газу, передача звітів замовнику	1 раз на 10 днів в опалювальний період	28

Послуги з технічного обслуговування автоматики котельні надаються на протязі 2025 р. (I-IV кв).

**Послуги з організації державної повірки контрольно-вимірювальних приладів та перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів
МЕТА НАДАННЯ ПОСЛУГ**

З метою дотримання вимог Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII (зі змінами) та «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII (зі змінами), необхідно провести періодичну повірку газового обладнання, що перебуває в експлуатації, відповідно Наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі від 13.10.2016 № 1747 (зі змінами) «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями».

Своєчасна повірка засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), дозволяє розраховуватися за спожиті енергоносії за показниками, та запобігає штрафних санкцій від постачальників.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄМИ ТА НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надання послуг з повірки приладів здійснюється на 21 комерційному вузлі обліку та включають в себе наступні послуги:

1.1 Вузол обліку газу:

- Розпломбування/Опломбування;
- Демонтаж/Монтаж;
- Організація повірки (з видачею свідоцтв про повірку);

- Пусконаладжувальні роботи вузла обліку газу та модуля зв'язку передачі даних;
- 1.2 Сигналізатори загазованості:
 - Демонтаж/Монтаж (або заміна);
 - Повірка (з видачею свідоцтв про повірку);
 - Перевірка спрацьовування автоматики безпеки (із застосуванням еталонної суміші СН4 та СО) з видачею актів.
- 1.3 Манометри/Напороміри (або заміна):
 - Демонтаж/Монтаж (або заміна);
 - Повірка (з видачею свідоцтв про повірку).
- 1.4 Димоходи та вентиляційні канали (з видачею актів):
 - Перевірка;
 - Чищення (за необхідністю).

Перелік вузлів обліку на яких здійснюється державна повірка наведено у таблицях 3.1-3.8.

Табл. № 3.1 ЗДО «Сонячна Гронка» (с. Кучурган, вул. Шкільна, 6)

№ п/п	Найменування послуг (робіт)	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж/Монтаж сигналізаторів загазованості Лелека – 2 шт	послуга	4
2	Повірка сигналізаторів загазованості Лелека – 2 шт	послуга	2
3	Перевірка спрацьовування автоматики безпеки (із застосуванням еталонної суміші СН4 та СО) з видачею актів	послуга	2
4	Перевірка та чищення (за необхідністю) димоходів та вентиляційних каналів (з видачею актів) - 3 шт	послуга	3

Табл. № 3.2 ЗДОЗР №2 «МАЛЯТКО» (сmt. Лиманське, Центральна, 68 а)

№ п/п	Найменування послуг (робіт)	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж/Монтаж сигналізатору загазованості СГБ 1-2Б – 1 шт	послуга	2
2	Заміна сигналізатора загазованості Лелека (замість СГБ 1-2Б) – 1 шт	послуга	1
3	Перевірка спрацьовування автоматики безпеки (із застосуванням еталонної суміші СН4 та СО) з видачею актів	послуга	1
4	Перевірка та чищення (за необхідністю) димоходів та вентиляційних каналів (з видачею актів) - 3 шт	послуга	3

Табл. № 3.3 ЗДОЗР ясла-садок «Колосок» (с. Щербанка, вул. Шахтарська, 28)

№ п/п	Найменування послуг (робіт)	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж/Монтаж сигналізатору загазованості Лелека – 1 шт	послуга	2
2	Повірка сигналізатору загазованості Лелека – 1 шт	послуга	1
3	Перевірка спрацьовування автоматики безпеки (із застосуванням еталонної суміші СН4 та СО) з видачею актів	послуга	1
4	Перевірка та чищення (за необхідністю) димоходів та вентиляційних каналів (з видачею актів) - 3 шт	послуга	3

Табл. № 3.4 КЗ ЗСО «Лиманський ліцей №1» (сmt. Лиманське, вул. Космонавтів, 10)

№ п/п	Найменування послуг (робіт)	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж/Монтаж сигналізаторів загазованості Варта 2-03 – 2 шт., СГБ 1-2Б – 1 шт.	послуга	6
2	Заміна сигналізаторів загазованості Варта 2-03 – 2 шт. та сигналізатору загазованості Лелека (замість СГБ 1-2Б) – 1 шт	послуга	3
3	Перевірка спрацьовування автоматики безпеки (із застосуванням еталонної суміші СН4 та СО) з видачею актів	послуга	3
4	Перевірка та чищення (за необхідністю) димоходів та вентиляційних каналів (з видачею актів) - 4 шт	послуга	4

Табл. № 3.5 КЗ ЗСО «Лиманський ліцей №1» (сmt. Лиманське, вул. Абрикосова, 1)

№ п/п	Найменування послуг (робіт)	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж/Монтаж сигналізатору загазованості Лелека – 1 шт	послуга	2
2	Повірка сигналізатору загазованості Лелека – 1 шт	послуга	1
3	Перевірка спрацьовування автоматики безпеки (із застосуванням еталонної суміші СН4 та СО) з видачею актів	послуга	1
4	Перевірка та чищення (за необхідністю) димоходів та вентиляційних каналів (з видачею актів) - 2 шт	послуга	2

Табл. № 3.6 КЗ ЗСО «Кучурганський ліцей імені П.М.Каплуна» (с. Кучурган, вул. П. Каплуна, 177а)

№ п/п	Найменування послуг (робіт)	Одиниця виміру	Кількість
1	Розпломбування/Опломбування вимірювального комплексу КВР-1.01 G65	послуга	2

2	Демонтаж/Монтаж вимірювального комплексу КВР-1.01 G65	послуга	2
3	Організація повірки (з видачею свідоцтва про повірку)	послуга	1
4	Пусконаладжувальні роботи вимірювального комплексу та модуля зв'язку передачі даних	послуга	1
5	Демонтаж/Монтаж сигналізатору загазованості СГБ 1-2Б – 1 шт.	послуга	2
6	Заміна сигналізатору загазованості Лелека (замість СГБ 1-2Б) – 1 шт	послуга	1
7	Перевірка спрацьовування автоматики безпеки (із застосуванням еталонної суміші СН4 та СО) з видачею актів	послуга	1
8	Перевірка та чищення (за необхідністю) димоходів та вентиляційних каналів (з видачею актів) - 2 шт	послуга	2
9	Демонтаж/Монтаж манометрів – 3 шт.	послуга	6
10	Повірка манометрів (з видачею свідоцтв про повірку) – 3 шт.	послуга	3

Табл. № 3.7 Лиманський ліцей №2 (смт. Лиманське, вул. Лиманна, 166)

№ п/п	Найменування послуг (робіт)	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж/Монтаж сигналізаторів загазованості СГБ 1-2Б – 2 шт.	послуга	4
2	Заміна сигналізаторів загазованості Лелека (замість СГБ 1-2Б) – 2 шт	послуга	2
3	Перевірка спрацьовування автоматики безпеки (із застосуванням еталонної суміші СН4 та СО) з видачею актів	послуга	2
4	Перевірка та чищення (за необхідністю) димоходів та вентиляційних каналів (з видачею актів) - 6 шт	послуга	6
5	Демонтаж/Монтаж напороміра – 1 шт.	послуга	2
6	Заміна напороміра (з видачею свідоцтва про повірку) – 1 шт.	послуга	1

Табл. № 3.8 КЗ ЗСО «Щербанський ліцей» (с. Щербанка, вул. Ярослава Мудрого, 1)

№ п/п	Найменування послуг (робіт)	Одиниця виміру	Кількість
1	Розпломбування/Опломбування лічильника газу Курс-01 G16 A2 та коректора Флоутек ТМ-3-6-Т	послуга	2
2	Демонтаж/Монтаж лічильника газу Курс-01 G16 A2 та коректора Флоутек ТМ-3-6-Т	послуга	2
3	Організація повірки (з видачею свідоцтв про повірку)	послуга	1
4	Пусконаладжувальні роботи вимірювального комплексу та модуля зв'язку передачі даних	послуга	1
5	Демонтаж/Монтаж сигналізатору загазованості СГБ 1-2Б – 1 шт.	послуга	2
6	Заміна сигналізатору загазованості Лелека (замість СГБ 1-2Б) – 1 шт	послуга	1
7	Перевірка спрацьовування автоматики безпеки (із застосуванням еталонної суміші СН4 та СО) з видачею актів	послуга	1
8	Перевірка та чищення (за необхідністю) димоходів та вентиляційних каналів (з видачею актів) - 3 шт	послуга	3
9	Демонтаж/Монтаж манометру – 1 шт. та напоромірів – 2 шт.	послуга	6
10	Заміна манометру – 1 шт. та повірка напоромірів – 2 шт. (з видачею свідоцтв про повірку)	послуга	3